



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001529.06.20 от 29.06.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные: смесь НЦ РУСЕАН; смесь универсальная РУСЕАН; смесь универсальная модифицированная РУСЕАН; смесь монтажно-кладочная РУСЕАН; сухой бетон М-400 РУСЕАН; смесь универсальная BUILDER М-150; смесь монтажно-кладочная BUILDER М-200; смесь универсальная Hands Universum PRO; смесь монтажно-кладочная Hands Stonework PRO. Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», рецептурой.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2, Россия. Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Фирма РУСЕАН", адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2 (Российская Федерация). ОГРН: 1037739274044

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01552 от 23.06.2020 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96 от 27.12.2018г.) №77.6259 от 26.04.2020 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001822.06.20 от 11.06.2020 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№0412443



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Москве»

С.Г.Сафонкина

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.6259 от 24 апреля 2020 г.

1. Код образца (пробы): 17.20.6259 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 20/02.12.001537-2 от 13.04.2020

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Фирма РУСЕАН"

4. Юридический адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Смеси сухие строительные: смесь НЦ РУСЕАН; смесь универсальная РУСЕАН; смесь универсальная модифицированная РУСЕАН; смесь монтажно-кладочная РУСЕАН; сухой бетон М-400 РУСЕАН; смесь универсальная BUILDER М-150; смесь монтажно-кладочная BUILDER М-200; смесь универсальная Hands Universum PRO; смесь монтажно-кладочная Hands Stonework PRO ГОСТ 31357-2007

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Фирма РУСЕАН"
Юридический адрес: 249360, Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова д. 2
Фактический адрес: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Фирма РУСЕАН", Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1

8. Время и дата отбора: 20.03.2020

Ф.И.О., должность: Багаева Е., представитель ООО "Фирма РУСЕАН"

Доставлен в ИЛЦ: 23.04.2020

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов Прогресс	0506-Б-Г	СП № АБ 0102018 от 30.09.2019	29.09.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия измерений и метеоусловия соблюдены в соответствии с требованиями методики и руководства по эксплуатации прибора..

Протокол № 77.6259 распечатан 24.04.2020

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.04.2020 внутрилабораторный номер образца (пробы) 6259 - 475 дата начала испытаний 23.04.2020 дата окончания исследований 24.04.2020 14:52					
1	Калий-40	Бк/кг	270±35	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	15,7±2,8	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	15,6±2,4	не нормируется	МИА "Спектр" Св-во об аттестации №40090.0Ж562; ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	60±5	не более 370	СанПиН 2.6.1.2800-10
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Казаров В. Н.					
Мнения и толкования: $A_{эфф} = A(Ra226) + 1.3 \cdot A(Th232) + 0.09 \cdot A(K40)$, согласно СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; ГОСТ 30108-94					

Ф.И.О., должность, подпись лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001822.06.20

11. 06. 2020 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.001537-2 от 13.04.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 23.04.2020 по 11.06.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 06785 от 11.10.2017г.

Заказчик: ООО "Фирма РУСЕАН" (ИНН:7726238359, ОГРН:1037739274044)

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвостовичский р-он, с. Хвостовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Объект экспертизы: Смеси сухие строительные: смесь НЦ РУСЕАН; смесь универсальная РУСЕАН; смесь универсальная модифицированная РУСЕАН; смесь монтажно-кладочная РУСЕАН; сухой бетон М-400 РУСЕАН; смесь универсальная BUILDER М-150; смесь монтажно-кладочная BUILDER М-200; смесь универсальная Hands Universum PRO; смесь монтажно-кладочная Hands Stonework PRO

Сведения об изготовителе: ООО "Фирма РУСЕАН"

Адрес: 249360, Калужская обл., Хвостовичский р-он, с. Хвостовичи, ул. Кирова д. 2 (Россия)

Адрес производства: Московская область, Раменский район, д. Еганово, ул. Промышленная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия», рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ГОСТ 31357-2007, рецептура, макеты этикеток, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: гипс, гравий до 20 мм, кварцевый песок, цемент, глинозёмистый цемент, известняковая мука, известь гидратная, добавки.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96 от 27.12.2018г.) №77.6259 от 26.04.2020 г.

005010

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)
природных радионуклидов (Бк/кг):

Соответствует I классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), цементу, известняку (кальцит), кальций сульфат дигидрату.

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу.

При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз.

Кремний диоксид относится к канцерогенам.

Фактическое значение

60±5

Гигиенический норматив

не более 370

Область применения: При строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ГОСТ 31357-2007. Соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего продукцию не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч (согласно СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)")

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заключение: Продукция: Смеси сухие строительные: смесь НЦ РУСЕАН; смесь универсальная РУСЕАН; смесь универсальная модифицированная РУСЕАН; смесь монтажно-кладочная РУСЕАН; сухой бетон М-400 РУСЕАН; смесь универсальная BUILDER M-150; смесь монтажно-кладочная BUILDER M-200; смесь универсальная Hands Universum PRO; смесь монтажно-кладочная Hands Stonework PRO соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Морозова И. А.

Завьялов Н. В.

Мизгайлов А.В.